

Оборудование / Объект защиты	Устройство пожаротушения BONPET	Модуль пожаротушения подвесной (МПП) BONTEL	Модульная установка пожаротушения (МУП) BONTEL	Водяная установка с подмесом BONTEL	Лафетные установки с подмесом BONTEL
	I	II	III	IV	V
Серверные помещения, Центры обработки данных, прочие помещения с электронным оборудование	+++ ⁽¹⁾				
Электрощитовые, аккумуляторные	+++ ⁽¹⁾	+++			
Архивы	+ ⁽¹⁾	+++	+++		
Музеи, хранилища ценностей особой важности	+++ ⁽¹⁾	++			
Административно-бытовые здания и помещения (в т.ч. магазины, гостиницы, клубы, рестораны, вокзалы) до 5000 м ²	+ ⁽¹⁾	++	++	+++	
Административно-бытовые здания и помещения (в т.ч. магазины, гостиницы, клубы, рестораны, вокзалы) свыше 5000 м ²	+ ⁽¹⁾	+	+	+++	
Торговые павильоны, палатки, киоски	+++	+++			
Торговые залы автосалонов	++ ⁽¹⁾	++	++		
Пространства за подвесными потолками /под двойными полами	+++	++	++		
Склады стеллажного хранения	+ ⁽¹⁾	++ ⁽²⁾	++	+++	+++
Склады с высотой пожарной нагрузки до 1,5м (максимальная высота защищаемого имущества)		++	++	+++	+++

	I	II	III	IV	V
Склады с высотой пожарной нагрузки свыше 1,5м (максимальная высота защищаемого имущества)				+++	+++
Покрасочные и сушильные камеры, колерные	++	+++	+++		
Помещения ремонта и обслуживания автотранспорта		+++	+++		
Автостоянки закрытые	+	++	+++	+++	
Автостоянки открытые					+++
Транспортные депо, иные помещения хранения крупного транспорта (ангары и т.п.)				++	+++
Транспортные тоннели				++	+++
Кабельные сооружения (тоннели/коллекторы)	+	+++	+++	+++	
Производственные помещения	+ ⁽¹⁾	++	++	+++	+++
Трансформаторные открытые				+	+++
Трансформаторные закрытые			+++	++	+++
Топливохранилища открытые (резервуары)					+++
Топливохранилища закрытые (емкости в помещениях)			+++	+	
Автозаправочные комплексы	++ ⁽³⁾	+++	+++ ⁽⁴⁾		
Нефтеперерабатывающие заводы, Теплоэлектростанции				+++	+++
Шахты и рудники	+ ⁽¹⁾	+++	+++ ⁽⁵⁾		

1) Защита может осуществляться как локально для потенциальных мест, так и по всему объему помещения. Устройства могут размещаться как автономно, так и с автоматическими активаторами запуска от сигнала пожарной сигнализации

или ручного пуска. Установка в автономном режиме должна быть регламентирована разрешительными документами, согласованными в установленном порядке (сводами правил; рекомендациями; типовыми, подобными или индивидуально разрабатываемыми специальными техническими условиями).

- 2) Актуально для защиты всего помещения стеллажных складов с высотой до 4 метров, или отдельно защитой стеллажей на складах с высотой потолков свыше 4 метров.
- 3) Автономные устройства рекомендовано использовать для защиты операционно-торговых залов и топливораздаточных колонок.
- 4) Модульные установки рекомендовано использовать как для защиты здания автозаправочного комплекса, так и мест заправки автотранспорта.
- 5) Для защиты шахт и рудников необходимо использовать модульные установки во взрывозащищенном исполнении.