



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Красноармейская 15, Иркутск, 664003

тел. 752-948, 26-52-46, 752-949

факс 24-03-59, тел. доверия 39-99-99

E-mail: und_irk@emercom.irtel.ru

<http://38.mchs.gov.ru/>

«23» июля 2013 г. № 2-2-12-1164
на № _____ от _____ г.

Генеральному директору ООО

«Дивайс»

Коваленко М.В.

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского,

д. 1 в, оф. 7

Ответ на обращение

Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Иркутской области Ваше обращение от 27 июня 2013 г. № 16 о применении систем пожаротушения «БОНТЕЛ» рассмотрено.

Подтверждением соответствия систем пожаротушения требованиям нормативных документов является наличие действующего сертификата соответствия.

Ввиду наличия указанных сертификатов соответствия на системы пожаротушения «БОНТЕЛ», их применение не противоречит требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Устройства пожаротушения «БОНТЕЛ» могут применяться в зданиях и сооружениях в соответствии с «Рекомендациями по применению и эксплуатации устройства пожаротушения «BONPET», разработанных в соответствии с требованиями разделом 11 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и утвержденных и согласованных в установленном порядке.

Согласования по установке данных систем пожаротушения с органами МЧС не требуется.

Дополнительно сообщая, что в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Главный государственный инспектор
Иркутской области по пожарному надзору

Н.П. Аргунова